

LABORATORIO PROVE LEGNOLEGNO	Pagina 10 di 10
CODICE CLIENTE: 201	Rapporto n° 485/06

## LABORATORIO PROVE SINTESI DI RAPPORTO DI PROVA

Correggio, 16/01/07

SINTESI DI RAPPORTO DI PROVA N° 485/06

Committente: CAVALLERO F.LLI SNC  
LOCALITA' GIARDINO, 29 - MELAZZO (AL)  
per conto della Ditta: c.s.

### PROVE ESEGUITE:

Permeabilità all'aria (EN 1026:2001 – UNI EN 12207:2000);  
Tenuta all'acqua (EN 1027:2001 – UNI EN 12208:2000);  
Resistenza al vento (EN 12211:2001 – UNI EN 12210:2000);  
Calcolo del coeff. di trasmittanza termica (UNI EN ISO 10077/1:2002).

### DIMENSIONE INFISSO:

Perimetro apribile: 6,68 m  
Superficie totale: 1,95 m<sup>2</sup>


### DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

FINESTRA TIPO "VETRO UNICO" 2 ANTE "ANTA RIBALTA"

**PERMEABILITA' ALL'ARIA (SECONDO EN 1026:2001 E UNI EN 12207:2000): 4**  
**TENUTA ALL'ACQUA (SECONDO EN 1027:2001 E UNI EN 12208:2000): E1050**  
**RESISTENZA AL VENTO (SECONDO EN 12211:2001 E UNI EN 12210:2000): C3**  
**COEFF. DI TRASMITTANZA TERMICA (SECONDO UNI EN ISO 10077/1:2002): 1,89 W/(m<sup>2</sup>K)**


Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n° 485/06 del 16/01/07 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico  
Antonio D'Albo



LABORATORIO TECNOLOGICO  
**LEGNOLEGNO** s.c.  
Via Pio La Torre, 11  
42015 CORREGGIO (RE)  
Tel. 0522 733011 - Fax 0522 732836

Il Responsabile Prove  
Daniele Cogliano



M003-PO06	Emesso: DT	Approvato: DGE	Data: 11/12/2006	Revisione 17	
-----------	------------	----------------	------------------	--------------	--